



\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория -> Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(С), ДЧ-И(К, О, Г)
2	Жилой корпус №7 -> Вход в здание	ДУ-И(К, О)ВНД-И(С, Г, У)
3	Жилой корпус №7 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(О, С), ДЧ-И(К)
4	Жилой корпус №7 -> Зона целевого назначения	ДП-И(К, О)
5	Жилой корпус №7 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К, О, С)
6	Жилой корпус №7 -> Жилые помещения	ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К, О)
7	Жилой корпус №7 -> Прочие помещения	ДЧ-И(К, О)
8	Жилой корпус №7 -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-И(К, О, С, Г)
9	Путь следования к объекту	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

### 3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСН:

ДУ (К,О,С,Г,У)

## 4. Управленческое решение

### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Ремонт текущий
2	Вход в здание	Ремонт капитальный
3	Пути движения внутри здания	Реконструкция
4	Зона целевого назначения	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Жилые помещения	Не нуждается
7	Прочие помещения	Ремонт капитальный
8	Средства информации и телекоммуникации	Ремонт текущий
9	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
10	Все зоны и участки	<p>Вход на уровне земли: Снизить высоту порога. Установить не скользкое покрытие. Увеличить глубину тамбура.</p> <p>Душевая: Расширить дверной проем.</p> <p>Коридор: Увеличить ширину до 150 см.</p> <p>Санузел: Расширить дверной проем санузла. Установить знак доступности. Установить крючки для костылей.</p> <p>Оборудовать опорные поручни. Установить тактильную полосу. Уменьшить высоту раковины. Установить опорный поручень раковины.</p> <p>Средства информации и телекоммуникации: Увеличить высоту букв надписей. Установить речевые и тактильные информаторы. Установить адаптированный телефон или таксофон.</p> <p>Территория: Установить указатели направления движения.</p>

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### 4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

2014

Областной целевой программы "Доступная среда на 2011-2015 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О), ДИ-Ч (К), ДУ (С,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его)*

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

*(наименование сайта, портала)*

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 10.01.2013
2. Акта обследования объекта: № акта 10.01.2013 0035 от 10.01.2013
3. Решения Комиссии: от

