

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Столовая -> Вход в здание	ДУ-И(Г, У)ВНД-И(К, О, С)
2	Столовая -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
3	Столовая -> Помещения для питания	ДП-И(К, О), ДУ-И(С, Г, У)
4	Столовая -> Средства информации и телекоммуникации	ВНД-В
5	Путь следования к объекту	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД-П – недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД-И (К,О,С), ДУ-И (С,Г)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Ремонт капитальный
2	Пути движения внутри здания	Ремонт текущий
3	Помещения для питания	Ремонт текущий
4	Средства информации и телекоммуникации	Ремонт текущий
5	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
6	Все зоны и участки	<p>Входная группа: Установить не скользкое покрытие. Установить навес над входом. Сделать контрастная покраску первой и последней ступеней лестницы. Установить рельефную тактильную полосу. Установить поручни с обеих сторон. Отсутствует пандус или подъемник. Снизить высоту внутреннего порога до 1,5 см.</p> <p>Средства информации и телекоммуникации: Установить визуальные и тактильные средства информации о предоставляемых услугах. Установить речевые информаторы и маяки. Установить противопожарную сигнализацию со световым оповещением.</p>

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2014

в рамках исполнения Областной целевой программы "Доступная среда на 2011-2015 годы"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДП-И (К,О), ДЧ-И (С,Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата:

<http://www.dostupno48.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от 10.01.2013

2. Акта обследования объекта: № акта 10.01.2013 0041 от 10.01.2013

3. Решения Комиссии: от